



191321340380

No. (2020) GKJC-BG0133

检 验 报 告

Test Report

委 托 单 位： 高宇阀门制造有限公司

产 品 名 称： 泄压阀

型 号 规 格： 500X-16Q(DN100)



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co. Ltd



国凯（福建）消防阀门检测有限公司


检 验 报 告


报告编号：(2020) GKJC-BG0133


报告日期：2020.09.08

第 1 页 共 3 页

产品名称		泄压阀		
型号规格		500X-16Q(DN100)		
委托单位		高宇阀门制造有限公司		
生产单位		高宇阀门制造有限公司		
商 标		图形商标	生产日期	2020.08
检验类别		委托检验	样品状态	合格
样品概况	数量	1 只	接收日期	2020.09
	说明			
检 验 依 据		CJ/T 219-2017《水力控制阀》。		
检 验 项 目		壳体强度；低压水密封试验；高压水密封试验。		
检 验 结 论		所检项目符合 CJ/T 219-2017 标准要求，判定合格。		
备 注				
检验日期		2020 年 09 月 05 日		

批准：

审核：

编制：

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！

